

# GreCon

## Dzirksteiņu reģistrācijas centrāles, sērijas CC 5000 un CC 7000 *Tūlītēja pasākumi trauksmes ziņojumu gadījumā*

### Trauksmes sākums

- Displejs attēlo trauksmes ziņojumu
- Signalizācijas līdzekļi (sirēna un mirgojošā gaisma) ir aktīvi
- Sirēnas simbols deg zaļā gaismā
- Trauksmes indikācija deg sarkanā gaismā

Sākums 16:28:40 27.05.04 SG 001 Beigas Nr.: 16:28:46 27.05.04 0001  
L001 Filtrs Dzēšana ✓  
Dzirkstele103 \*\*



### Reakcija uz trausmi

- Atiestatīt sirēnu un mirgojošo gaismu
- Nekavējoties informēt kompetento iestādi!

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Telefons: \_\_\_\_\_



### Trauksmes ziņojuma apstiprināšana

- Pēc trauksmes beigām displejā tiek attēlots ugunsdzēsšanas procedūras statuss:

Ugunsdzēsšanas process veiksmīgs: ✓  
Ugunsdzēsšanas process neizdevās: ✗

Gesinimas ✓

Gesinimas ✗

- Deg apstiprināšanas pogas gaismas diode (LED)
- Trauksmes ziņojuma apstiprināšana

