

GreCon

Kohesed meetmed alarmiteadete puhul

Alarmi algus

- 1 Alarmiteade punane
- 2 Alarminäidik põleb punaselt
- 3 Alarmeerimisvahend aktiivne



Reaktsioon alarmile

- 3 Lähestage alarmeerimisvahend, vajutage signaalpasuna sümbolit



Informeerige kohe pädevat osakonda

Nimi: _____

Telefon: _____

Alarmiteate kviteerimine

- Pärast alarmi lõppu näidatakse kustutamise olekut 4:
 - Kustutamine edukas: roheline
 - Kustutamine ebaedukas: kollane
- Kutsuge ette alarminimekiri (vajutage lülitusklahvi 5)
- Kiviteerige alarmiteade kviteerimisklahviga 6 (koondkviteerimine)

Alternatiivselt kviteerimisklahviga menüüs (üksikkviteerimine)

Kohesed meetmed alarmiteadete puhul

Alarmi algus

- ① Alarmiteade punane
- ② Alarminäidik põleb punaselt
- ③ Alarmeerimisvahend aktiivne



Reaktsioon alarmile

- ③ Lähestage alarmeerimisvahend, vajutage signaalpasuna sümbolit



Informeerige kohe pädevat osakonda

Nimi: _____

Telefon: _____

Alarmiteate kviteerimine

- Pärast alarmi lõppu näidatakse kustutamise olekut ④ :
 - Kustutamine edukas: roheline
 - Kustutamine ebaedukas: kollane
- Kutsuge ette alarminimekiri (vajutage lülitusklahvi ⑤)
- Kiviteerige alarmiteade kviteerimisklahviga ⑥ (koondkviteerimine)

Alternatiivselt kviteerimisklahviga menüüs (üksikkviteerimine)